

EVAKUAČNÍ PLÁN

PRO OBJEKTY **A** a **B** ÚOCHB AV ČR,v.v.i., Flemingovo nám. 2, Praha 6 - Dejvice

Odpovědná osoba, která bude evakuaci řídit

ředitel organizace, statutární zástupce,
nebo příslušný vedoucí pracoviště

Místo, ze kterého bude evakuace řízena

hlavní vrátnice v přízemí budovy A

Osoby a prostředky zajišťující evakuaci

Vedoucí vědeckých týmů zajistí podle okolností a rychlosti šíření požáru evakuaci osob, živočichů a důležité dokumentace. Všichni zaměstnanci pomohou s evakuací tlakových lahví s technickými plyny a důležitého materiálu z ohrožených prostorů a dále snadno přenosného cenného zařízení pracoviště.

Seznam předmětů k evakuaci podle pořadí důležitosti musí být zpracován předem a uložen na pracovišti. **Používat výtahy k evakuaci je přísně zakázáno vyjma evakuačního výtahu v budově B.** Provozuschopné výtahy musí být přednostně využity k odstranění tlakových lahví s technickými plyny z ohrožených prostorů a poté k evakuaci těžšího cenného zařízení pracoviště, a to vždy bez doprovodu osobami (naložený výtah musí být na bezpečné podlaží přivolán tlačítkem).

Cesty evakuace /únikové cesty - **chodby, schodiště**

Místo a soustředění osob a evakuovaného materiálu - **park Flemingovo náměstí 2, Praha 6**

Odpovědná osoba, která zkontroluje počet osob - **příslušní vedoucí zaměstnanci**

První pomoc poskytnou -**zaměstnanci organizace se zdravotnickou kvalifikací**
a lékařská služba první pomoci tel. č. 155

Odpovědná osoba střežící evakuovaný materiál - **zaměstnanec určený odpovědnou osobou za průběh evakuace**

VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ

Požární hydranty jsou umístěny na chodbách a v areálu organizace (podzemní hydranty)

Přenosné hasicí přístroje jsou umístěny na chodbách a v místnostech, včetně laboratoří

Pojízdné hasicí přístroje jsou umístěny v areálu nebo na chodbách

Hlavní uzávěr plynu je umístěn v **1 PP** budovy **A**

Hlavní vypínač elektrického proudu je umístěn v každém podlaží, centrální v **1 NP A** a v **1 NP B**

Hlavní uzávěr vody pro objekty A a B je umístěn v **1 PP** budovy **A**

Jiné zařízení (doplňit) Objekty jsou vybaveny tlačítky **CENTRAL a TOTAL STOP**

Michal Pošta
odborně způsobilá osoba v PO

RNDr., PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc.
ředitel ÚOCHB AV ČR, v.v.i.

Praha 4. ledna 2016