



Příkaz ředitele

02/2012

Provoz digestoří za extrémně nízkých teplot

Po dobu nízkých nočních teplot je z provozních důvodů nutné přejít v budově A na režim, který zabrání možným haváriím. Proto bude s platností od 3. února 2012 zaveden následující chod vzduchotechniky v budově A a s ním spojené omezení:

1. Od 3. 2. 2012 (pátek) od 16:00 h do 6. února (pondělí) do 8. h budou vypnuty všechny vzduchotechnické jednotky, které přivádí přehřátý vzduch do laboratoří budovy A. Odtahové vzduchotechnické jednotky (odtahy z digestoří) zůstanou i nadále plně funkční.
2. V případě extrémních mrazů i v následujícím období, bude vzduchotechnika přepínána do náhradního režimu v nočních hodinách (od 20:00h do 8:00h). Odtahové vzduchotechnické jednotky (odtahy z digestoří) zůstanou i nadále plně funkční.
3. Nařizuji proto uživatelům budovy „A“, aby vypnuli nepoužívané digestoře a omezili práci v digestořích pro nutné případy v době, kdy bude vzduchotechnika přepnuta do režimu popsaného v odstavci č.1.
4. Nařizuji dále, aby vedoucí skupin zajistili v každé místnosti vyvěšení viditelné cedule na dveře, na které budou jména nejméně dvou uživatelů místnosti společně s jejich čísly telefonů (mobilů), na které je možné je kontaktovat kdykoliv v případě havárie.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktuje Tomáše Němce -tel: 774 798 101, případně Jana Janouška – tel: 739 002 227.

V Praze dne 3. února 2012

Ing. Iva Pichová, CSc

zástupce ředitele